



2012-10-08

555-14859-12

1285-158

ANKOM

2012-10-10

Vår referens

Miljöavdelningen  
Niklas Hansson  
040/044-25 22 52

Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB  
Att Peter Ottosson  
Box 25  
221 00 Lund

**Anmälan om lagring av stamved på fastigheten Eslöv  
Örtofta 21:15 i Eslövs kommun enligt dom i mål M 2004-10.**

**Meddelande**

Länsstyrelsen bedömer att anmälan inte föranleder någon ytterligare åtgärd från myndighetens sida.

I enlighet med villkor 4 ska bolaget senast två månader före det att lagring av flis, och bränsle med risk för självuppvärmning och självantändning, lämna in en dokumenterad plan för lagringen av bränsle.

**Bakgrund och bedömning**

Anmälan omfattar lagring av stamved på maximalt 30 000 m<sup>3</sup>. Ovan nämnda dom medger lagring av stamved. Samråd har hållits med Räddningstjänsten Syd som har framfört åsikter om bland annat bränsleupplag och släckvatten. Länsstyrelsen förutsätter att bolaget inkommer med den dokumentation som Räddningstjänsten Syd efterfrågat inklusive åtgärder.

Härmed avslutas ärendet vid Länsstyrelsen.

För Länsstyrelsen i Skåne län

Niklas Hansson

**Kopia:**

Miljöförvaltningen i Eslövs kommun, Att Nicklas Holm (e-post)  
Räddningstjänsten Syd, Att Anders Thornblad, Box 4434, 203 15 Malmö  
Miljöavdelningen (NH)

Box 25, 221 00 Lund

Peter Ottosson  
046-35 61 71  
070-267 61 71  
Peter.ottosson@lundsenergi.se

Länsstyrelsen i Skåne Län  
Miljöavdelningen  
SE-205 15 MALMÖ

## Lagring av stamved på fastigheten Eslöv Örtofta 21:15 i Eslövs kommun, Skåne län

### Ärendet

Härmed överlämnar Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB en redovisning av hur bolaget kommer att lagra stamved på fastigheten Eslöv Örtofta 21:15 i Eslövs kommun.

### Bakgrund

Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB (ELKV) erhöll 2011-04-15 tillstånd till anläggande och drift av ett kraftvärmeverk på fastigheten Eslöv Örtofta 21:15, genom miljödomstolens dom i mål nr M 2004-10. Domen har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen, som beslutat att inte lämna prövningstillstånd i ärendet. Beslutet om prövningstillstånd har därefter överklagats till Högsta domstolen, som i sin tur inte heller lämnat prövningstillstånd. Högsta domstolens beslut fattades 2011-11-25 i mål nr Ö 3593-11. Därmed har tillståndet till anläggande och drift av kraftvärmeverket vunnit laga kraft.

### Lagring

En yta på 12 000 m<sup>2</sup> (75 x 160 meter) kommer att asfalteras i förtid inom fastigheten Örtofta 21:15 för att användas som upplag för stamved. Ytan visas på situationsplanen, bilaga 1.

Det som kommer att lagras är hela stockar i längder mellan tre och sex meter. Stockarna läggs i vältor som kommer att vara 120 meter långa och maximalt fem meter höga. Avstånd mellan vältorna kommer att vara två meter. Totalt på det avsedda området kommer 30 000 ton stamved att lagras. Intransport av stamved planeras starta under september månad.

Stamveden kommer senare att flisas för att användas som bränsle i kraftvärmeverket. Flisning kommer att ske den stationära bränsleberedningen som preliminärt kommer att tas i drift under hösten 2013.

Samråd med Räddningstjänsten Syd har hållits den 15 maj och nytt möte är planerat till 27 augusti. Det kommer att finnas begränsningar i släckvattenkapacitet fram till den nya VA ledningen mellan Eslöv och Örtofta tas i drift, vilket beräknas ske våren 2013. Dock kommer kraftvärmeverkets dagvattendammar att vattenfyllas under september månad då de skall planteras. Detta innebär att det kommer att finnas en vattenreservoar inom fastigheten, vilken räddningstjänsten kan utnyttja i händelse av brand. Ett lager med stamved kan inte självantända. Det som kan antända lagret är sabotage eller en olyckshändelse.

Stamveden kommer inte att lagras närmare brännbar byggnad än 30 meter.

Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB gör bedömningen att lagring av 30 000 ton stamved på fastigheten Örtofta 21:15 med start i september månad har mycket liten påverkan på människors hälsa och miljön.

Bilagor:

1. Situationsplan
2. Protokoll från samråd med Räddningstjänsten Syd

Kontaktperson i ärendet är Peter Ottosson, tel. 046-35 61 71,

[peter.ottosson@lundsenergi.se](mailto:peter.ottosson@lundsenergi.se).

Med vänlig hälsning

Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB



Peter Ottosson  
Avdelningschef Teknisk Samordning